



MEGÁLLAPODÁS

A Fiumei úti Sírkert szóróparcella vízsóró rendszerének töltőautomatikája tárgyban

mely létrejött egyrészt a

Nemzeti Örökség Intézete (székhelye: 1086 Budapest, Fiumei út 16-18., törzskönyvi azonosító száma (PIR): 814779, adószáma: 15814775-2-42, államháztartási egyedi azonosítója (ÁHT-I): 341540, képviseli: Móczár Gábor főigazgató; a továbbiakban: NÖRI), másrészt a

„SZIGÜ-INRI” Mérnökiroda Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2200 Vecsés, Ecseri út 11., cégjegyzékszám: 13-09-068303 adószáma: 10933190-2-13, képviseli: dr. Szegedi István ügyvezető, a továbbiakban: SZIGÜ)

között az alábbiak szerint:

1. Előzmények:

A Nemzeti Örökség Intézete a NÖRI/2355-1/2023 iktatószámú vállalkozási keretszerződést kötött a „SZIGÜ-INRI” Mérnökiroda Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társasággal a „Temetkezési-és temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen a Nemzeti Örökség Intézete részére” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján. A szerződés 2.2 c.) pontja szerint a SZIGÜ feladatát képezi a NÖRI vagyonkezelésében levő szóróberendezés üzemeltetése a szórásos temetés lebonyolításával. A SZIGÜ éveken keresztül különösebb probléma nélkül működtette a szóróberendezést, azonban a töltőberendezés automatikájának 2024. januárban történt meghibásodása óta két esetben nagyobb mértékű vízfolyás volt tapasztalható, egy esetben azonosítottan a szóróparcella tartályának túltöltéséből adódóan.

2. Jelenlegi helyzet:

2024 augusztusában a NÖRI kijavította a medencetöltő automatikát, beépítésre került egy új elektronika, mely a tartály ürülése esetén vezérli az elektromos töltőszelepet, majd a tartály telítettsége esetén lezárja azt.

A beépített elektronika azonban nem kezeli azt a helyzetet, ha netán egyéb hiba folytán a tartály kiürülne. Adott esetben ezt a helyzetet a kezelő személyzetnek kell tudni kezelni. Annak érdekében, hogy a túltöltésből adódó vízfolyás ne fordulhasson elő, Felek jelen Megállapodásban rögzítik a feladatokat és felelősségi köröket, valamint a kommunikációs feleket elérhetőségekkel.

3. A rendszer használata:

A rendszer használatáról készült teljes körű leírás jelen Megállapodás melléklete, melyben részletesen le van írva a töltőrendszer automatikájának működése, valamint az esetleges hibák esetén szükséges teendők.



4. SZIGÜ feladatai:

- a) a szóróparcella gépészeti és elektronikai berendezéseit a csatolt melléklet alapján üzemelteti,
- b) SZIGÜ alkalmazottja felveszi a szóróparcella gépházának a kulcsát a portán,
- c) átveszi a hamvakat a porítási nyilatkozattal együtt a Temetőirodán,
- d) elfoglalja a helyét a szóróparcella gépészeti helyiségében és ellenőrzi a vízszintet, majd a melléklet szerinti protokoll szerint csinál egy próbaszórást,
- e) betölti a hamvakat a szóróurnába, majd az urnát behelyezi a szórótoronyba,
- f) a temetés időpontjában a szertartás folyamán a ceremónia forgatókönyvének megfelelően elindítja a vizet, majd a hamvakat, amely a vízsugárban szórásra kerül,
- g) megbizonyosodik róla, hogy a szórás végén, amennyiben az középső érzékelő alá kerül a víz szintje, az automatika elindította-e a vízutántöltést a tartályba,
- h) addig nem hagyja el a gépészeti helyiséget, amíg a tartály tele nem lesz és az automatika le nem állítja a töltést,
- i) meggyőződik arról, hogy a töltőszelep lezárt,
- j) esetleges kézi töltés esetén meggyőződik róla, hogy a töltőcsapot elzárták.
- k) a szórásokat követően a kiürült urnát kimossa és hőlégfúvóval kiszárítja,
- l) a folyamat végén áramtalanítja a rendszert, majd a helyiség bezárása után a kulcsot leadja a portára.

5. NÖRI feladatai:

- a) gondoskodik a szóróparcella gépészeti és elektronikai berendezéseinek karbantartásáról,
- b) a SZIGÜ jelzése alapján elhárítja, vagy eljeháríttatja a meghibásodást,
- c) naponta 16,00-16,30 között ellenőrzi, hogy nem tölti túl a tartályt a töltőautomatika,
- d) értesíti a SZIGÜ szakszemélyzetét és vezetőit a szóróparcella gépészeti és elektronikus vezérlőrendszerében történt mindenféle karbantartási eseményekről, javításról és változtatásról.

6. Értesítések:

Felek megállapodnak, hogy a SZIGÜ a töltőrendszert szigorúan a csatolt melléklet szerinti működési leírás szerint használja. Amennyiben bármilyen rendellenességet, meghibásodást észlel azt egyrészt a kezelők révén közvetlen úton jelzi az alábbi NÖRI kollégáknak:

Trubó József: 06-30/258-5812

vagy Veres László: 06-70/379-8664

Másrészt még aznap írásban is jelzi a hibát a tmk@nori.gov.hu e-mailcímre.

7. Partner kapcsolatok:

Jelen Megállapodással kapcsolatban amennyiben az aláírást követően Felek részéről bármilyen módosítás, változtatási igény, vagy magával az üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb változás lépne fel, azt Felek az alábbi képviselőjükön keresztül írásban közlik.



Nemzeti Örökség Intézete

NÖRI részéről:

Fejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság:

Nagy Zsolt igazgató e-mail: zsolt.nagy@nori.gov.hu
tel: 06-30/124-5070

Pour Tamás igazgatóhelyettes e-mail: tamas.pour@nori.gov.hu
tel: 06-20/914-8376

Szolgáltatási Igazgatóság:

Somogyi Tibor igazgató e-mail: tibor.somogyi@nori.gov.hu
tel: 06-30/456-1572

Prutkay János igazgatóhelyettes e-mail: janos.prutkay@nori.gov.hu
tel: 06-70/382-9057

SZIGÜ részéről:

Kászón Györgyné ig.h. e-mail: judit.kaszonne@szigu.hu
tel: 06-30/256-0312

Záró rendelkezések:

Felek a jelen megállapodással kapcsolatos vitás kérdéseket békés úton, tárgyalásos formában rendezik.

Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban feltüntetett személyek személyes adataival kapcsolatos adatkezelésének a jogalapja a Felek jogos érdeke, vagyis a megállapodás megkötése illetve annak teljesítése. Ezen személyes adatokat a NÖRI SZIGÜ-vel kapcsolatot tartó, továbbá könyvelési, adózási feladatokat ellátói munkatársai és azon adatfeldolgozói ismerhetik meg, akikkel megfelelő titoktartási megállapodást, valamint amennyiben szükséges a GDPR – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – 28. cikke szerinti adatfeldolgozási szerződést kötött.

Felek a jelen, folyamatosan számozott melléklettel együtt 6 oldalból álló megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban írták alá, amelyből 2 példány a NÖRI-t, 1 példány a SZIGÜ-t illeti meg.

Melléklet: Szóróparcella medencetöltő automatika működési leírása

Budapest, 2024. szeptember 24.



Móczár Gábor főigazgató
Nemzeti Örökség Intézete



Szegedi István ügyvezető
„SZIGÜ-INRI” Mérnökiroda Fővállalkozó
Korlátolt Felelősségű Társaság



**Nemzeti Örökség
Intézete**

Pénzügyi ellenjegyzés:
Ellenjegyzem:

Budapest, 2024. szeptember 20."

.....
Péter Hajnalka
igazgató
Gazdálkodási Igazgatóság

Jogi ellenőrzés:

Budapest, 2024. szeptember 20."

.....
dr. Papp-Nagy Zsuzsanna
igazgató
Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság



SZÓRÓPARCELLA MEDENCETÖLTŐ AUTOMATIKA

Működési leírás

A nevezett medencetöltő eredeti automatikája 2024. januárjában tönkrement. 2024. augusztus elejére a hibás érzékelők kicserélésre kerültek, valamint beépítésre került egy új, némileg egyszerűsített automatika a medence feltöltésére, mely az alábbiak szerint működik: A töltővíz a főelzáron (1) keresztül érkezik a kétirányú töltőrendszerbe. A töltés alapvetően a motoros szelepen (2) keresztül történik automatikus üzemmódban. Amennyiben az automatikus üzemmód nem lépne működésbe, úgy a kézi töltőcsapon (3) keresztül lehet a tartályt feltölteni.

Automata üzemmód:

Ebben az üzemmódban a töltést a falra szerelt dobozban (4) lévő elektronika vezérli úgy, hogy amikor a vízszint érzékelő tartályban (5) a középső érzékelő (6) alá süllyed a vízszint (ez kb. a medence fele töltöttségével egyezik meg), akkor néhány másodperc késleltetéssel az automatika megnyitja a motoros szelepet (2), ami megkezd a külső medence feltöltését. Amennyiben ezen időszakban is történik szórás, melynek jóval nagyobb vízhozamra van szüksége a medence töltési víz mennyiségéhez képest, a medence alsó felében még elegendő mennyiség áll rendelkezésre.

A töltés mindaddig folyik, amíg a vízszintérzékelő tartály (5) felső szintérzékelője (7) fölé nem ér a víz szintje. Ekkor néhány másodperc késleltetéssel a töltőszelep (2) lezár.

Hibalehetőségek és teendők:

- *A középső vízszintérzékelő alá süllyedt a vízszint, de mégsem akar a motoros szelep kinyitni.*
Ebben az esetben használható a kézi töltőcsap (3), melynek megnyitásával manuálisan tölthető a medence. **FONTOS!** Ebben az esetben, aki kinyitotta a csapot köteles mindaddig a helyszínen tartózkodni, amíg a medence feltöltöttsége el nem éri a tetőpontot, amit a vízszintérzékelő tartály oldalán lévő átlátszó gumicsőben (8) lehet ellenőrizni. Ha a gumicsőben a vízszint elérte a felső töltési határt, a csapot el kell zárni. Amennyiben a kezelő ezt nem kívánja kívárni, akkor köteles elzárni a töltőcsapot távozása előtt!
- *A vízszint túllépte a felső töltési határt, de a motoros szelep mégsem zár le.*
Ebben az esetben a motoros szelep (2) tetején lévő fekete, gumiburkolatú nyomógombot be kell nyomni, és a szelepen lévő kart kézzel magunk felé fordítva zárható manuálisan a szelep.

Minden rendellenességet, hibát az észlelést követően azonnal telefonon jelezni kell Trubó Józsefnek (06-30/258-5812), vagy Veres Lászlónak (06-70/379-8664) illetve a lehetőségekhez mérten mielőbb (még aznap) a tmk@nori.gov.hu e-mail címre írt levélben is tájékoztatást kell adni a NÖRI felé.



FONTOS:

Ha valami oknál fogva (pl. nincs víz a hálózatban a töltéshez) a medencét nem lehet tölteni, de a szórást folytatni kell akkor, ha elfogy a medencéből a víz, erről nem történik jelzés, és nem áll le automatikusan a szóró szivattyú!! Tehát ebben az esetben nagyon figyelni kell a vízszintérzékelő tartály gumicsövében a vízszintet (9), és amennyiben eléri az alsó határt, a szórást azonnal be kell fejezni, a szóró szivattyúkat le kell állítani!

